



PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

## SAE - Secretaria de Água e Esgoto

ATENDENDO AO DECRETO Nº 5.440 DE 04/05/2005 DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

### QUALIDADE DA ÁGUA TRATADA DISTRIBUIDA

Análises Realizadas em: **DEZEMBRO / 2018**

| Parâmetros               | Média dos Resultados | Valores de Referência | Unidades |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| Cloro Residual Livre     | <b>1,47</b>          | 0,2 a 2,0             | mg/L     |
| Cor Aparente             | <b>5,15</b>          | Máximo 15             | mgPtCo/L |
| Flúor                    | <b>0,80</b>          | 0,6 a 0,8             | mg/L     |
| pH                       | <b>7,30</b>          | 6,0 a 9,5             | U/pH     |
| Turbidez                 | <b>0,42</b>          | Máximo 5              | NTU      |
| Coliformes Totais        | <b>AUSENTE</b>       | Ausente               | NCMF/mL  |
| Coliformes Fecais        | <b>AUSENTE</b>       | Ausente               | NCMF /mL |
| Bactérias Heterotróficas | <b>28,82</b>         | Máximo 500 UFC/mL     | UFC/mL   |

Conforme Portaria de Consolidação nº 5 de 28/09/2017 Anexo XX